

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 4月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 3.0t 木くず 1.2t 廃プラ 6.7t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため 温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 3.5ppm 稼働状況 運転時間 231時間 特記事項
清掃記録	・ フレームアイ(ガス化室、燃焼室)、一次空気穴、消石灰供給ライン (4/25)
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般 の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 5月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 3.4t 木くず 0.9t 廃プラ 6.8t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため 温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 2.0ppm 稼働状況 運転時間 210時間 特記事項
清掃記録	・ フレームアイ(ガス化室、燃焼室)、一次空気穴、消石灰供給ライン (5/24)
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般 の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 6月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 3.7t 木くず 1.6t 廃プラ 6.5t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 0.5ppm 稼働状況 運転時間 210時間 特記事項
清掃記録	・ フレームアイ(ガス化室、燃焼室)、一次空気穴、消石灰供給ライン、一酸化炭素濃度計サンプル吸引ライン(6/17)
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 7月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 2.8t 木くず 2.0t 廃プラ 4.8t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 2.9ppm 稼働状況 運転時間 210時間 特記事項 ・自主月次点検（7／11） ・集塵機パルスエアー入口レギュレーター交換（7／19） ・作業環境測定（ダイオキシン類）（7／31） 測定結果は第一管理区分
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレームアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（7／11）
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 8月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 3.8t 木くず 0.8t 廃プラ 3.0t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 1.5ppm 稼働状況 運転時間 189時間 特記事項 ・自主月次点検(8/5)
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレームアイ(ガス化室、燃焼室)、消石灰供給ライン(8/5)
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 8/28 測定受領日 未入手 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 9月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉		
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1		
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号		
焼却物内訳	一般廃棄物	3.9t	木くず 3.1t
	廃プラ	3.7t	
	汚泥	0t	
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 0.1ppm 稼働状況 運転時間 252時間 特記事項 ・ 自主月次点検（9／9） ・ ガス化室錆部分の補修（9／6～13）		
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレイムアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（9／9）		
排ガス測定	測定の有無	有	
	測定機関名	(株)群馬分析センター	
	測定月日	8／28	
	測定受領日	9／10	
	測定結果	排出ガス量（乾き）	3,000m³N/h
	測定結果	ダスト濃度	0.038未満 g/m³N
		硫黄酸化物濃度	0.03未満 m³N/h
		窒素酸化物濃度	120cm³/m³N
		塩化水素濃度	30未満 mg/m³N
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年10月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 1.9t 木くず 1.7t 廃プラ 2.2t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 1.5ppm 稼働状況 運転時間 168時間 特記事項 ・ 自主月次点検（10／8） ・ 冷却塔出口煙管錆部分の補修（10／11～16） ・ ガス化室扉のアイボルト交換（10／16～18）
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレームアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（10／8）
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年11月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 2.7t 木くず 1.9t 廃プラ 4.0t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 0.8ppm 稼働状況 運転時間 210時間 特記事項 ・ 自主月次点検（11／19） ・ ガス化室の耐火材補修（11／14、15）
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレームアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（11／19）
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年12月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 2.9t 木くず 5.0t 廃プラ 5.3t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 0.7ppm 稼働状況 運転時間 336時間 特記事項 ・ 自主月次点検（12／9）
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレイムアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（12／9） ・ 燃焼バーナーフレイムアイ手前の保護ガラス（12／13）
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 1月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 2.8t 木くず 1.6t 廃プラ 3.9t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 1.4ppm 稼働状況 運転時間 252時間 特記事項 ・ 自主月次点検（1／20） ・ ガス化室の耐火材補修（1／21～25）
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレイムアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（1／20） ・ 燃焼バーナーフレイムアイ手前の保護ガラス（1／20、29）
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 2月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号
焼却物内訳	一般廃棄物 2.4t 木くず 1.9t 廃プラ 5.3t 汚泥 0t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 3.6ppm 稼働状況 運転時間 252時間 特記事項 ・ 自主月次点検（2／12） ・ 作業環境測定（ダイオキシン類）（2／18） 測定結果は第一管理区分
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレイムアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン（2／12） ・ 燃焼バーナーフレイムアイ手前の保護ガラス（2／12）
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 2／14 測定受領日 未入手 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 3月

3年間保存

施設の名称	ガス化式焼却炉		
施設所在地	群馬県伊勢崎市長沼町204-1		
設置許可年	平成15年5月14日 群馬県第203-0号		
焼却物内訳	一般廃棄物	3.0t	木くず 4.9t
	廃プラ	5.8t	
	汚泥	0t	
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 改質設備中のガス温度 1000℃以上 除去設備に流入する改質ガス温度 200℃以下 排ガス中のCO濃度 7.8ppm 稼働状況 運転時間 315時間 特記事項 ・自主月次点検(3/7)		
清掃記録	・ 燃焼バーナー、フレームアイ（ガス化室、燃焼室）、消石灰供給ライン、ハンマーリング箇所（3/17）		
排ガス測定	測定の有無	有	
	測定機関名	(株)群馬分析センター	
	測定月日	2/14	
	測定受領日	2/28	
	測定結果	排出ガス量（乾き）	3,700m³N/h
	測定結果	ダスト濃度	0.005未満 g/m³N
		硫黄酸化物濃度	0.04未満 m³N/h
		窒素酸化物濃度	34cm³/m³N
		塩化水素濃度	30未満 mg/m³N
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		