

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 4月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日
焼却物内訳	廃液 1 5 2 . 7 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 °C 集塵機流入ガス温度 1 8 9 °C 排ガス中のCO濃度 4 . 4 p p m 稼働状況 運転時間 2 0 6 時間 停止回数 4 回 特記事項 ・ 炉出口部分の耐火材補修（4 / 2 2） ・ 変形した整流版補修（4 / 2 3） ・ 燃焼用ファンモーターのベアリング交換（4 / 2 3）
清掃記録	
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 5月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1		
設置許可年	昭和45年4月1日		
焼却物内訳	廃液 213.6 t		
運転状況	測定位置等位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度930℃ 集塵機流入ガス温度190℃ 排ガス中のCO濃度2.3ppm 稼働状況運転時間292時間 停止回数5回 特記事項 ・ 燃焼用ファンモーターのメーカー整備（5／17～21）		
清掃記録			
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 6月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液 ２０１．６ｔ		
運転状況	測定位置等		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 7月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1		
設置許可年	昭和45年4月1日		
焼却物内訳	廃液 203.7 t		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため 温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 930℃ 集塵機流入ガス温度 189℃ 排ガス中のCO濃度 3.0ppm 稼働状況 運転時間 310時間 停止回数 5回 特記事項 ・ 燃焼ファンと熱電対の更新（7／30）		
清掃記録	・ バーナー（7／24）		
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 8月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日
焼却物内訳	廃液 1 4 5 . 5 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 °C 集塵機流入ガス温度 1 8 7 °C 排ガス中のCO濃度 2 . 4 p p m 稼働状況 運転時間 1 8 9 時間 停止回数 2 回 特記事項 ・ 炉内点検（8 / 5）、築炉業者炉内点検（8 / 6） ・ 燃焼室（炉内）隔壁の補修（8 / 1 9 ~ 2 2）
清掃記録	
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 8 / 8 測定受領日 未入手 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年 9月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1		
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日		
焼却物内訳	廃液 1 9 1 . 9 t		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0℃ 集塵機流入ガス温度 1 8 6℃ 排ガス中のCO濃度 4 . 0 p p m 稼働状況 運転時間 2 7 6 時間 停止回数 4 回 特記事項		
清掃記録			
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 8 / 8 測定受領日 8 / 2 1 測定結果 排出ガス量（乾き） 8 , 7 0 0 m³N/h ダスト濃度 0 . 0 3 4 g/m³N 硫黄酸化物濃度 0 . 0 9 未満 m³N/h 窒素酸化物濃度 3 7 cm³/m³N 塩化水素濃度 3 1 mg/m³N		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年10月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日
焼却物内訳	廃液 1 7 3 . 5 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 °C 集塵機流入ガス温度 1 8 7 °C 排ガス中のCO濃度 5 . 1 p p m 稼働状況 運転時間 2 5 5 時間 停止回数 4 回 特記事項 ・ 燃焼ファンダンパーの交換（1 0 / 9） ・ 煙道排ガス分析装置のオーバーホール（1 0 / 2 8 ~ 2 0）
清掃記録	・ バーナー（1 0 / 2 4）
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年11月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1		
設置許可年	昭和45年4月1日		
焼却物内訳	廃液214.7t		
運転状況	測定位置等位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度930℃ 集塵機流入ガス温度183℃ 排ガス中のCO濃度13.8ppm 稼働状況 運転時間344時間 停止回数4回 特記事項 ・各ブロアーのグリスアップ、バーナー点検（11／14） ・燃焼ブロアーの業者点検（11／25） ・煙道排ガス分析装置の2次フィルター交換（11／25）		
清掃記録	・バーナー、ストレーナー（11／7）		
排ガス測定	測定の有無無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2024年12月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日
焼却物内訳	廃液 1 8 6 . 9 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 °C 集塵機流入ガス温度 1 8 1 °C 排ガス中のCO濃度 8 . 0 p p m 稼働状況 運転時間 2 8 7 時間 停止回数 4 回 特記事項 ・ 燃焼ブロアーのサーマル交換（1 2 / 9） ・ 燃焼ブロアーのダンパー交換（1 2 / 2 3）
清掃記録	
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 1月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1		
設置許可年	昭和45年4月1日		
焼却物内訳	廃液 157.3t		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 930℃ 集塵機流入ガス温度 183℃ 排ガス中のCO濃度 10.3ppm 稼働状況 運転時間 222時間 停止回数 3回 特記事項 ・煙道排ガス分析装置の1次、2次フィルター交換（1／7） ・アスピレーター チャッキ弁の整備（1／25）		
清掃記録			
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 2月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター	
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1	
設置許可年	昭和45年4月1日	
焼却物内訳	廃液 129.8t	
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 930℃ 集塵機流入ガス温度 181℃ 排ガス中のCO濃度 13.7ppm 稼働状況 運転時間 203時間 停止回数 3回 特記事項 ・ 煙道排ガス測定装置の2次フィルター2か所交換（2／4） ・ 煙道はガス測定装置のミストキャッチャー1次フィルター交換（2／10）	
清掃記録		
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 2／14 測定受領日 未入手 測定結果	
変更許可	変更許可申請の有無 無	
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。	

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 3月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液 ２０５．６ｔ		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 ９３０℃ 集塵機流入ガス温度 １８１℃ 排ガス中のＣＯ濃度 １４．６ｐｐｍ 稼働状況 運転時間 ３０１時間 停止回数 ４回 特記事項 ・ 混焼用アスピレーターの整備（３／４） ・ 煙道排ガス測定装置の２次フィルター交換（３／１０） ・ 煙道排ガス測定装置の酸素ポンベ交換（３／１８）		
清掃記録			
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 ２／１４ 測定受領日 ２／２８ 測定結果 排出ガス量（乾き） ８，５００ｍ³N/h ダスト濃度 ０．０１２ｇ/ｍ³N 硫黄酸化物濃度 ０．０９未満 ｍ³N/h 窒素酸化物濃度 ４２ ｃｍ³/ｍ³N 塩化水素濃度 ３０未満 ｍｇ/ｍ³N		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		