

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 4月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液　　　　　　２０５．６ｔ		
運転状況	測定位置等		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 5月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日
焼却物内訳	廃液 1 5 6 . 5 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 °C 集塵機流入ガス温度 1 7 7 °C 排ガス中の C O 濃度 7 . 3 p p m 稼働状況 運転時間 2 1 5 時間 停止回数 4 回 特記事項 ・バーナーメンテナンス（5 / 9）
清掃記録	
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 6月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日
焼却物内訳	廃液 1 5 8 . 5 t
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 °C 集塵機流入ガス温度 1 8 4 °C 排ガス中のCO濃度 1 5 . 7 p p m 稼働状況 運転時間 2 3 7 時間 停止回数 4 回 特記事項
清掃記録	・ 混合供給ラインYストレーナー掃除 (6 / 2 5)
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果
変更許可	変更許可申請の有無 無
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 7月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液 ２２３．２ｔ		
運転状況	測定位置等		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 8月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液 ６９．７ｔ		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため 温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 ９３０℃ 集塵機流入ガス温度 １８２℃ 排ガス中のＣＯ濃度 １８．７ｐｐｍ 稼働状況 運転時間 １１９時間 停止回数 ２回 特記事項 ・ 炉内バーナータイル補修工事（８／５～８／１１）		
清掃記録	・		
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 ８／２６ 測定受領日 未入手 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 9月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町 1 0 2 0 - 1		
設置許可年	昭和 4 5 年 4 月 1 日		
焼却物内訳	廃液 2 1 . 9 t		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 9 3 0 ℃ 集塵機流入ガス温度 1 8 1 ℃ 排ガス中のCO濃度 2 1 . 0 p p m 稼働状況 運転時間 3 4 3 時間 停止回数 4 回 特記事項 ・ バーナー点検（9 / 2 2）		
清掃記録			
排ガス測定	測定の有無 有 測定機関名 (株)群馬分析センター 測定月日 8 / 2 6 測定受領日 9 / 1 0 測定結果 排出ガス量（乾き） 7 , 5 0 0 m³N/h ダスト濃度 0 . 0 3 3 g / m³N 硫黄酸化物濃度 0 . 0 8 未満 m³N/h 窒素酸化物濃度 4 7 cm³ / m³N 塩化水素濃度 7 7 mg / m³N		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 10月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター	
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1	
設置許可年	昭和45年4月1日	
焼却物内訳	廃液22.9t	
運転状況	測定位置等位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度930℃ 集塵機流入ガス温度183℃ 排ガス中のCO濃度11.9ppm 稼働状況運転時間332時間 停止回数4回 特記事項 - バーナー点検(10/27) - ブロアーグリスアップ(10/28)	
清掃記録	.	
排ガス測定	測定の有無無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果	
変更許可	変更許可申請の有無 無	
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。	

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 11月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター	
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1	
設置許可年	昭和45年4月1日	
焼却物内訳	廃液 199.3 t	
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため 温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 930℃ 集塵機流入ガス温度 180℃ 排ガス中のCO濃度 13.7 ppm 稼働状況 運転時間 297時間 停止回数 4回 特記事項 ・噴霧用バーナーテスト（11/17）	
清掃記録	.	
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果	
変更許可	変更許可申請の有無 無	
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。	

廃棄物焼却施設維持管理記録

2025年 12月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町1020-1		
設置許可年	昭和45年4月1日		
焼却物内訳	廃液 192.3 t		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 930℃ 集塵機流入ガス温度 180℃ 排ガス中のCO濃度 15.6 ppm 稼働状況 運転時間 247時間 停止回数 3回 特記事項 ・ 炉内点検 (12/26)		
清掃記録	・ バーナー掃除 (12/1)		
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定受領日 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2026年 1月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液　　　　　　　　２６２．２ｔ		
運転状況	測定位置等		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2026年 2月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液		

廃棄物焼却施設維持管理記録

2026年 3月

3年間保存

施設の名称	インシネレーター		
施設所在地	群馬県伊勢崎市富塚町１０２０－１		
設置許可年	昭和４５年４月１日		
焼却物内訳	廃液 249.0t		
運転状況	測定位置等 位置は別図参照下さい。測定は、連続測定のため 温度は代表値としてあります。 燃焼ガス温度 930℃ 集塵機流入ガス温度 180℃ 排ガス中のCO濃度 14.04ppm 稼働状況 運転時間 379時間 停止回数 4回 特記事項		
清掃記録			
排ガス測定	測定の有無 無 測定機関名 測定月日 測定結果		
変更許可	変更許可申請の有無 無		
おことわり	①施設は、危険物や高圧ガスを扱うプラント近傍に位置しているため、一般の方の見学はご遠慮願う場合があります。 ②また企業秘密に属する施設もあり写真撮影もご遠慮願う場合があります。		