

平成 24 年 11 月 29 日

各位

アイカ工業株式会社

大臣認定と異なる仕様の室内防火ドア製品を販売した件について

平成 24 年 11 月 29 日国土交通省報道発表「防耐火関連の構造方法等の認定に関する調査の結果について」において、弊社の室内防火ドア製品 1 品目について、大臣認定仕様と異なる部材を使用した製品の販売実績がある旨、公表されました。

本事案の内容と今後の対応につきまして、下記の通りお知らせいたします。

お客様及び関係各位に対し、大変ご迷惑、ご心配おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 概要

(1) 対象製品： アイカマーレスⅡ木製室内防火ドア 認定番号 EB - 0394

(2) 大臣認定仕様との相違点

気密材（戸当りパッキン）質量が認定仕様では 5.0～12.4g/m となっていることに対し、製品は 15.3g/m であった。

2. 今後の対応

施工済み物件全てにつきまして、大臣認定仕様に則した気密材（戸当りパッキン）に交換いたします。

尚、本対象製品は平成 22 年 10 月以降の販売実績がなく、平成 23 年 5 月に廃番済みです。

3. お問い合わせ窓口

アイカ工業株式会社 住器建材カンパニー技術部 担当：松永、山内

電話：052-409-1291

以上